

# «ЭНЛАКОМ»

Государственное учреждение  
города Москвы  
Городской координационный экспертно-научный центр

Л. ДС. 04

№ 148

Москва



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ГУ Центр  
«ЭНЛАКОМ»  
Усатова Т.А.

ИЦ «ЭНЛАКОМ Мосстройиспытания»  
RU.MCC.AL.1.101.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по определению долговечности лакокрасочного покрытия системы № 2, состоящей из грунтовки смесевой « REESOLAN Fassadenfarbe и REESA Tiefgrund» и краски «REESOLAN Fassadenfarbe».**  
**Производитель: фабрика «Suding & Soeken GmbH & Co», Германия.**

ООО «ВТК-Бау» представило в ГУ Центр «ЭНЛАКОМ» образцы из цементно-волокнутой плиты «Minerit НД» с лакокрасочным покрытием системой № 2, состоящей из:

- смесевой грунтовки из глубокопроникающей органорастворимой алкидной грунтовки «REESA Tiefgrund» и органорастворимой фасадной краски «REESOLAN Fassadenfarbe» в соотношении 1:1 – 1 слой;
- органорастворимой фасадной краски «REESOLAN Fassadenfarbe» на основе синтетической каучуковой смолы – 1 слой с целью проведения 45 циклов ускоренных климатических испытаний по методу 2 ГОСТ 9.401-91 (Договор № 04/04 И от 12.01.2004 г.).

Для определения долговечности защитно-декоративного покрытия системы № 2 были проведены 45 циклов ускоренных климатических испытаний по методу 2 ГОСТ 9.401-91: «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов», имитирующему условия эксплуатации в открытой атмосфере умеренного климата (У1).

Оценка защитных и декоративных свойств покрытия производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401-91 по методике ГОСТ 9.407-84 «Единая система защиты от коррозии и старения. Метод оценки внешнего вида» в баллах. Изменение защитных свойств (АЗ) допускается до 1 балла, декоративных (АД) – до 3 баллов. Адгезия покрытия должна быть не более 3 баллов (ГОСТ 15140-78 метод 2).

Перед испытанием защитно-декоративное покрытие системы № 2 представляет собой белую, матовую, рельефную поверхность. Адгезия покрытия – 1 балл.

Через 45 циклов ускоренных испытаний наблюдается незначительное потемнение покрытия и легкое меление (АД 2). Трещин, пузырей, отслоений нет (АЗ 1). Адгезия покрытия – 1 балл.

Одновременно образцы с покрытием были выставлены на атмосферную площадку. Через 2,5 месяца испытаний наблюдается незначительное потемнение и грязеудержание. Трещин, пузырей и отслоений нет. Адгезия покрытия – 1 балл. Адгезия покрытия к плите «Minerit НД» по силе отрыва (ГОСТ 28574-90) после 45 циклов ускоренных климатических испытаний – 1,7 МПа. Адгезия покрытия к плите на контрольных образцах – 1,27 МПа (Заключение № 34 от 24.01.04 г.).

В связи с вышеизложенным, по совокупности оценки и сохранности защитных и декоративных свойств, долговечность защитно-декоративного лакокрасочного покрытия системы № 2, состоящий из грунтовки смесевой «REESOLAN Fassadenfarbe и REESA Tiefgrund» и краски «REESOLAN Fassadenfarbe» по плите «Minerit НД» составляет не менее 6 лет эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата при строгом соблюдении технологии нанесения и условий эксплуатации.

Для рекомендации к использованию материалов для отделки фасадов в Московском строительстве необходимо продолжить ускоренные испытания до 90 циклов, что соответствует 10 годам эксплуатации в открытой атмосфере.

Руководитель ИЦ  
«ЭНЛАКОММосстройиспытания»



Бабаян И. С.

Испытатель:  
Ведущий инженер



Ястребова З.А.

Оценка защитных и декоративных свойств покрытия производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401-91 по методике ГОСТ 9.407-84 «Единая система защиты от коррозии и старения. Метод оценки внешнего вида» в баллах. Изменение защитных свойств (АЗ) допускается до 1 балла, декоративных (АД) – до 3 баллов. Адгезия покрытия должна быть не более 3 баллов (ГОСТ 15140-78 метод 2).

Перед испытанием защитно-декоративное покрытие системы № 2 представляет собой белую, матовую, рельефную поверхность. Адгезия покрытия – 1 балл.

Через 45 циклов ускоренных испытаний наблюдается незначительное потемнение покрытия и легкое меление (АД 2). Трещин, пузырей, отслоений нет (АЗ 1). Адгезия покрытия – 1 балл.

Одновременно образцы с покрытием были выставлены на атмосферную площадку. Через 2,5 месяца испытаний наблюдается незначительное потемнение и грязеудержание. Трещин, пузырей и отслоений нет. Адгезия покрытия – 1 балл. Адгезия покрытия к плите «Minerit НД» по силе отрыва (ГОСТ 28574-90) после 45 циклов ускоренных климатических испытаний – 1,7 МПа. Адгезия покрытия к плите на контрольных образцах – 1,27 МПа (Заключение № 34 от 24.01.04 г.).

В связи с вышеизложенным, по совокупности оценки и сохранности защитных и декоративных свойств, долговечность защитно-декоративного лакокрасочного покрытия системы № 2, состоящий из грунтовки смесевой «REESOLAN Fassadenfarbe и REESA Tiefgrund» и краски «REESOLAN Fassadenfarbe» по плите «Minerit НД» составляет не менее 6 лет эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата при строгом соблюдении технологии нанесения и условий эксплуатации.

Руководитель ИЦ  
«ЭНЛАКОММосстройиспытания»



Бабаян И. С.

Испытатель:  
Ведущий инженер



Ястребова З.А.